■システム構成図



導体径0.9mmのとき

- 操作盤〜各種機器：100m以内（JEM−A端子は1.5m以内）
- 操作器〜制御器：100m以内
- 操作盤〜電磁ロック：80m以内
- リーダ〜制御器：100m以内
- 総配線距離は100m以内

(注1) 操作盤、リーダ等を屋外に設置する場合は、各製品の設置要領に従ってください。

(注2) 屋外で退出用の解錠ボタンが必要な場合は、市販の防水スイッチをご使用ください。
スイッチの出力仕様に関しては、電気錠操作盤の仕様にあわせてください。